



**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE**

**CONTROLE DIÁRIO DE OXIGÊNIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO
GRANJEIRO XAVIER**

MÊS: SETEMBRO

ANO:2021

CILINDROS CHEIOS DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO

| QUANTIDADE RECEBIDA | DATA | ESTOQUE | TOTAL |
|--------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| 16 | 22/09/21 | 04 | 20 |
| - | 23/09/21 | 20 | 20 |
| - | 24/09/21 | 20 | 20 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Av. Paulo de Assis Ribeiro, nº 4132 - Centro - Fone 069- 3341-3421 –CEP 76.993-000

Email gabprefcol@hotmail.com / Site www.coloradodoeste.ro.gov.br

COLORADO DO OESTE - RO



Documento assinado eletronicamente por **Izabel da Silva, Diret. Geral do Hospital Munic**, em 24/09/2021 às 12:45, horário de Colorado do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 095 de 29/04/2020](#).

Anexos

| Seq. | Documento | Data | ID |
|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1 | Confirmação oxigenio | 24/09/2021 | 86970 |
| 2 | Confirmação OXIGENIO | 24/09/2021 | 87202 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.coloradodoeste.ro.gov.br, informando o ID **86941** e o código verificador **CBCDE2A5**.

Docto ID: 86941 v1

CONTROLE DIÁRIO DE OXIGÊNIO DO HOSPITAL MUNICIPAL
DR. PEDRO GRANJEIRO XAVIER

MÊS: SETEMBRO ANO:2021

CILINDROS CHEIOS DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO

| QUANTIDADE DE COLINDROS RECEBIDO | DATA | ESTOQUE DE CILINDROS CHEIOS | TOTAL DE CILINDROS | TOTAL EM METROS CÚBICOS |
|---|-------------|--|-------------------------------|------------------------------------|
| 16 | 22/09/21 | 04 | 20 | 200m ³ |
| - | 23/09/21 | 20 | 20 | 200m ³ |
| - | 24/09/21 | 20 | 20 | 200m ³ |
| | | | | |

